

AMA vvs & Kyl 09

Paroc Teknisk Isolering Beskrivningstext

Kod	Text
RCB.41	<p>Ytbeklädnad av plastplåt på isolerad rörledning.</p> <p>Ytbeklädnadsvara PAROC Plastplåt, Grå PAROC Plastplåt, Vit</p> <p>Montering Längdskarv ska utföras med minst 30 mm överlapp och tvärskarv med minst 50 mm överlapp.</p> <p>Böj ska täckas med förtillverkad plastböj. Om sådan inte tillverkas, ska böj lindas med band eller tejp som är anpassad till ytbeklädnadsvaran.</p> <p>Böj får alternativt utföras av segment.</p> <p>Plastplåten ska fästas i längdskarv genom stiftning, häftning, bandning eller limning.</p>
RCB.23	<p>Ytbeklädnad av tunn mönsterpräglad aluminiumplåt på isolerad rörledning.</p> <p>Ytbeklädnadsvara PAROC Aluett</p> <p>Montering Längdskarv ska utföras med minst 30 mm överlapp och tvärskarv med minst 50 mm överlapp.</p> <p>Böj ska täckas med formpressad eller på annat sätt förtillverkad böj av ytbeklädnadsvara.</p> <p>Plåt ska fästas i längdskarv genom häftning, stiftning eller bandning.</p>