

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0489/95

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER
Invändig isolering

PAROC KANALISOLERING FÖR INVÄNDIG ISOLERING

Innehavare	PAROC AB, 541 86 SKÖVDE, tel 0500 - 46 90 00, fax: 0500-46 94 80, e-post: paroc.se@paroc.com, hemsida: se, org. nr: 556036-3763										
Produkt	Paroc kanalisolering är en obrännbar stenullsprodukt med nominell densitet 40-150 kg/m ³ försedd med ett fabriksapplicerat ytskikt av glasfiberväv med ytvikt ca 210 g/m ² . Produkterna finns i olika kulörer.										
Avsedd användning	Invändig isolering av rektangulära ventilationskanaler, ljuddämpare, luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter.										
Handelsnamn	PAROC InVent Gx/N1, PAROC Silencer Gx, PAROC Circular Silencer Gx.										
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 och 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) <table><tr><td>Ytskikt klass I</td><td>5:221</td></tr><tr><td>Luftbehandlingsinstallationer, allmänt</td><td>5:651, 1:a stycket</td></tr><tr><td>Material</td><td>6:11</td></tr><tr><td>Mikroorganismer</td><td>6:24*</td></tr><tr><td>Installationer, rensbarhet</td><td>6:254, 1:a meningen**</td></tr></table> <p>*Luftbehandlingsaggregat skall ha filter av minst klass F7. **Isoleringen får inte monteras i kanaler där luft, som innehåller feta eller klibbiga föroreningar distribueras, t.ex. i imkanaler.</p>	Ytskikt klass I	5:221	Luftbehandlingsinstallationer, allmänt	5:651, 1:a stycket	Material	6:11	Mikroorganismer	6:24*	Installationer, rensbarhet	6:254, 1:a meningen**
Ytskikt klass I	5:221										
Luftbehandlingsinstallationer, allmänt	5:651, 1:a stycket										
Material	6:11										
Mikroorganismer	6:24*										
Installationer, rensbarhet	6:254, 1:a meningen**										
Tillhörande handlingar	Projekterings och monteringsanvisning, daterad 2008-02-19.										
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-06-24 och diarienummer 210-99-0228 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.										

2008-09-29

Tg-bevis nr 0489/95

Kontroll (forts) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Paroc AB, Skövde.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av Skylt/etikett på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Tillverkarens namn och tillverkningsort	Paroc AB, Skövde
Boverkets inregistrerade varumärke	†
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
Produktens typbeteckning	Se handelsnamn
Typgodkännandebevisets nummer	0489/95
Brandtekniska egenskaper	Ytskikt klass I
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	datum
Besiktningsorgan	SP

**Bedömnings-
Underlag** Rapport nr P006550, P006550A och 94R21706 för brandteknisk provning. Rapport nr 95K2 1063E, 95E20813B, 95E20813, utlåtande 96E7 1364, 99K7 0235, 97E22179A och 97E22179C för ventilationsteknisk provning. Samtliga rapporter och utlåtande är från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.

Kommentarer Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2003-02-18 med giltighetstid t o m 2008-02-18 och projektnummer T100028.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-09-28.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Leif Lundqvist